

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																									
A	Single Line Diagram – Power Circuit																																	
B																																		
C	<table border="1"><tr><td></td><td>Transformer/Power Supply</td></tr><tr><td></td><td>Generator</td></tr><tr><td></td><td>Air Circuit Breaker</td></tr><tr><td></td><td>Molded Case Circuit Breaker</td></tr><tr><td></td><td>Current Transformer</td></tr><tr><td></td><td>Power Contactor</td></tr><tr><td></td><td>Control Circuit Fuse</td></tr><tr><td></td><td>Capacitor</td></tr><tr><td></td><td>Power Meter</td></tr><tr><td></td><td>Reactive Power Compensator</td></tr><tr><td></td><td>Transfer Switch Interlock</td></tr><tr><td></td><td>Distribution Board</td></tr><tr><td></td><td>(MOV) Surge Protection Device</td></tr></table>		Transformer/Power Supply		Generator		Air Circuit Breaker		Molded Case Circuit Breaker		Current Transformer		Power Contactor		Control Circuit Fuse		Capacitor		Power Meter		Reactive Power Compensator		Transfer Switch Interlock		Distribution Board		(MOV) Surge Protection Device							
		Transformer/Power Supply																																
		Generator																																
		Air Circuit Breaker																																
	Molded Case Circuit Breaker																																	
	Current Transformer																																	
	Power Contactor																																	
	Control Circuit Fuse																																	
	Capacitor																																	
	Power Meter																																	
	Reactive Power Compensator																																	
	Transfer Switch Interlock																																	
	Distribution Board																																	
	(MOV) Surge Protection Device																																	
D																																		
E																																		
F																																		
G																																		

แหล่งจ่าย
L1 L2 L3

1 3 5
2 4 6 CB1

1 3 5
2 4 6 MC1 Line

1 3 5
2 4 6 MC2 Delta

1 3 5
2 4 6 MC3 Star

1 3 5
2 4 6 OR1

U1 V1 W1 มอเตอร์

U2 V2 W2 มอเตอร์

แสดงแบบ

Control Panel 523S

- MCCB 3P, C Curve,
- Icu25kA@415V IEC 60947-2
- Magnetic Contactor 115%
- AC-3 Rated IEC 60947-5-1
- Overload Relay 3elements
- M/A resettable IEC 60947-4
- 3x1A Control Fuse
- Terminal for external control

Total Tech Solution Co.,
Ltd

Inspection and Approval

List of contents

Load Schedule

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Layout and Dimensions									Customer
B										
C										
D										
E										
F										
G	Load Schedule									แสดงแบบ Control Panel 523S -MCCB 3P, C Curve, Icu25kA@415V IEC 60947-2 -Magnetic Contactor 115% AC-3 Rated IEC 60947-5-1 -Overload Relay 3elements M/A resettable IEC 60947-4 -3x1A Control Fuse -Terminal for external control Manufacturer Total Tech Solution Co., Ltd 571 ซ.กาญจนาภิเษก 8 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 ผู้รับผิดชอบงาน ธนธิป ชุ่มมงคล 063-909-5000 Inspection and Approval List of contents

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																															
A	Bill of Quantity									Customer																																																																																																																														
B																																																																																																																																								
C	Star-Delta Starter Control Panel <table><tr><th>No.</th><th>Description</th><th>Brand</th><th>Model</th><th>Qty</th><th>Unit</th><th>Feeder</th></tr><tr><td colspan="7">1 Circuit Breaker</td></tr><tr><td></td><td>MCB 3P 20AT/63AF 6kA IEC 60898-1</td><td>Nano</td><td>PMD42</td><td>1</td><td>Ea.</td><td>CB1</td></tr><tr><td colspan="7">2 Contactor and Overload Relay</td></tr><tr><td></td><td>MC 3P 18A(AC-3) IEC 60947-4-1</td><td>Schneider</td><td>LC1E18</td><td>1</td><td>Ea.</td><td>MC1</td></tr><tr><td></td><td>OR 3E 12-18A IEC 60947-4-1</td><td>Schneider</td><td>LRE21</td><td>1</td><td>Ea.</td><td>OR1</td></tr><tr><td colspan="7">3 Control circuit</td></tr><tr><td></td><td>Phase Protection Relay (OV, UV, PhF, UnB, Seq)</td><td></td><td>SUP-03S</td><td>1</td><td>Ea.</td><td>PR1</td></tr><tr><td></td><td>Pilot Lamp 380V LED</td><td></td><td>AD16-22DS</td><td>3</td><td>Ea.</td><td>PL1-PL3</td></tr><tr><td></td><td>Fuse base +Control fuse 1A</td><td></td><td>RT18-32</td><td>1</td><td>Set</td><td>F1-F3</td></tr><tr><td></td><td>Power Meter V, A 500V 120A</td><td></td><td>CH-72</td><td>1</td><td>Ea.</td><td>MT1</td></tr><tr><td></td><td>Current Transformer 1000/1A</td><td></td><td></td><td>1</td><td>Ea.</td><td>CT1</td></tr><tr><td></td><td>Control wiring</td><td></td><td>VSF</td><td>1</td><td>Set</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">4 Power Wiring</td></tr><tr><td></td><td>IEC01 450/750V 70C°</td><td>BCC</td><td>THW</td><td>1</td><td>Set</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Power Terminal PS 3Ph 4W +Motor 3W</td><td></td><td></td><td>3</td><td>Set</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">5 Cabinet</td></tr><tr><td></td><td>KBSS #0 25x35x15cm. IP20</td><td>KJL</td><td>KBSS</td><td>1</td><td>Ea.</td><td></td></tr></table>									No.	Description	Brand	Model	Qty	Unit	Feeder	1 Circuit Breaker								MCB 3P 20AT/63AF 6kA IEC 60898-1	Nano	PMD42	1	Ea.	CB1	2 Contactor and Overload Relay								MC 3P 18A(AC-3) IEC 60947-4-1	Schneider	LC1E18	1	Ea.	MC1		OR 3E 12-18A IEC 60947-4-1	Schneider	LRE21	1	Ea.	OR1	3 Control circuit								Phase Protection Relay (OV, UV, PhF, UnB, Seq)		SUP-03S	1	Ea.	PR1		Pilot Lamp 380V LED		AD16-22DS	3	Ea.	PL1-PL3		Fuse base +Control fuse 1A		RT18-32	1	Set	F1-F3		Power Meter V, A 500V 120A		CH-72	1	Ea.	MT1		Current Transformer 1000/1A			1	Ea.	CT1		Control wiring		VSF	1	Set		4 Power Wiring								IEC01 450/750V 70C°	BCC	THW	1	Set			Power Terminal PS 3Ph 4W +Motor 3W			3	Set		5 Cabinet								KBSS #0 25x35x15cm. IP20	KJL	KBSS	1	Ea.		แสดงแบบ Control Panel 523S -MCCB 3P, C Curve, Icu25kA@415V IEC 60947-2 -Magnetic Contactor 115% AC-3 Rated IEC 60947-5-1 -Overload Relay 3elements M/A resettable IEC 60947-4 -3x1A Control Fuse -Terminal for external control Manufacturer Total Tech Solution Co., Ltd 571 ซ.กาญจนาภิเษก 8 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 ผู้รับผิดชอบงาน ธนธิป ชุ่มมงคล 063-909-5000
No.	Description	Brand	Model	Qty	Unit	Feeder																																																																																																																																		
1 Circuit Breaker																																																																																																																																								
	MCB 3P 20AT/63AF 6kA IEC 60898-1	Nano	PMD42	1	Ea.	CB1																																																																																																																																		
2 Contactor and Overload Relay																																																																																																																																								
	MC 3P 18A(AC-3) IEC 60947-4-1	Schneider	LC1E18	1	Ea.	MC1																																																																																																																																		
	OR 3E 12-18A IEC 60947-4-1	Schneider	LRE21	1	Ea.	OR1																																																																																																																																		
3 Control circuit																																																																																																																																								
	Phase Protection Relay (OV, UV, PhF, UnB, Seq)		SUP-03S	1	Ea.	PR1																																																																																																																																		
	Pilot Lamp 380V LED		AD16-22DS	3	Ea.	PL1-PL3																																																																																																																																		
	Fuse base +Control fuse 1A		RT18-32	1	Set	F1-F3																																																																																																																																		
	Power Meter V, A 500V 120A		CH-72	1	Ea.	MT1																																																																																																																																		
	Current Transformer 1000/1A			1	Ea.	CT1																																																																																																																																		
	Control wiring		VSF	1	Set																																																																																																																																			
4 Power Wiring																																																																																																																																								
	IEC01 450/750V 70C°	BCC	THW	1	Set																																																																																																																																			
	Power Terminal PS 3Ph 4W +Motor 3W			3	Set																																																																																																																																			
5 Cabinet																																																																																																																																								
	KBSS #0 25x35x15cm. IP20	KJL	KBSS	1	Ea.																																																																																																																																			
D										Inspection and Approval																																																																																																																														
E																																																																																																																																								
F										List of contents																																																																																																																														
G																																																																																																																																								
Load Schedule																																																																																																																																								

ตารางที่ 4-2
ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ เครื่องป้องกันกระแสเกินไม่เกิน (แอมแปร์)	ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)
20	2.5
40	4
70	6
100	10
200	16
400	25
500	35
800	50
1000	70
1250	95
2000	120
2500	185
4000	240
6000	400

หมายเหตุ : หากความยาวของวงจรย่อยเกิน 30 เมตร ให้พิจารณาขนาดสายดินของ
บริภัณฑ์ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงค่า earth fault loop impedance ของวงจร ที่แสดง
ในภาคผนวก ก

ตารางที่ 5-22

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่
เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินบนฉนวนลวกด้วยในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 4	
รูปแบบการติดตั้ง		
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	60227 IEC 01, 60227 IEC 10, NYY	
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
4	30	37
6	39	48
10	56	67
16	78	92
25	113	127
35	141	157
50	171	191
70	221	244
95	271	297
120	315	345
150	365	397
185	418	453
240	495	535
300	573	617
400	692	741